

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

नैनीताल

(हल्द्वानी)

पत्रांक-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2020

दिनांक-जुलाई 7, 2020

सेवा में

Owner/Manager,
NIRMALA CONVENT SR. SECONDARY SCHOOL,
NAINITAL ROAD KATHGODAM,
LALKUAN, DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND.

विषय:- NIRMALA CONVENT SR. SECONDARY SCHOOL, NAINITAL ROAD KATHGODAM, का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0-74114856 दिनांक:-29.06.2020 के अगुवा में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:29.06.2020 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी NIRMALA CONVENT SR. SECONDARY SCHOOL, NAINITAL ROAD KATHGODAM, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से किये गये निरीक्षण के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. अग्निशमन में अग्निशमन ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 50 हजार लीटर क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. परिसर में 34 अदद ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-04 किग्रा क्षमता, 01 अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-4.5 किग्रा क्षमता एवं 01 अदद होजरील का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा NBC-2016 के Part-04 में निहित मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिये जाने पर निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

1. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जाँच-रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेंगे।
2. प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त हेतु (नियमानुसार 100 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाएं 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) कराया जायेगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्रांक-न- /फा0स0/2020 के आधार पर NIRMALA CONVENT SR. SECONDARY SCHOOL, NAINITAL ROAD KATHGODAM, को दिनांक-30.06.2021 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(हल्द्वानी)
नैनीताल हल्द्वानी

Principal
Nirmala Convent Sr. Sec. School
Kathgodam, Distt. Nainital
Uttarakhand- 263126